




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, DE MISE EN SERVICE ET DE MAINTENANCE

SLR-T



01.506.32.0001

INOXPA, S.A.

c/ Telers, 54 Aptdo. 174

E-17820 Banyoles

Gérone (Espagne)

Tél. : (0034) 972 - 57 52 00

Fax : (0034) 972 - 57 55 02

Courriel : inoxpa@inoxpa.com

www.inoxpa.com

Manuel original

01.506.30.0001FR
(B) 2022/07

INOXPA S.A.U.

Telers, 60
17820 - Banyoles (Espagne)

déclare sous sa responsabilité que la

Machine : **POMPE À LOBES ROTATIVE**

Modèle : **SLRT**

Type : **SLRT 3-90**

Numéro de série : **IXXXXXXXXXX à IXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXIINXXX à XXXXXXXXXXXXIINXXX

est conforme aux dispositions applicables des directives suivantes :

Directive de Machines (2006/42/CE)
Règlement (CE) n° 1935/2004
Règlement (CEI n° 2023/2006)

et aux normes harmonisées et/ou aux règlements suivants :

EN ISO 12100:2010
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
EN 60204-1:2018

Le dossier technique a été préparé par la personne qui signe le présent document.



David Reyero Brunet
Responsable du bureau technique
15 novembre 2021



INOXPA S.A.U.

Telers, 60
17820 - Banyoles (Espagne)

déclare sous sa responsabilité que la

Machine : **POMPE À LOBES ROTATIVE**

Modèle : **SLRT**

Type : **SLRT 3-90**

Numéro de série : **IXXXXXXXXXX to IXXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXIINXXX to XXXXXXXXXXXXIINXXX

est conforme à toutes les dispositions applicables des règlements :

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

ainsi qu'aux normes harmonisées :

EN ISO 12100:2010
EN 809:1998+A1:2009/AC:2010
EN 60204-1:2018

Le dossier technique a été préparé par le signataire de ce document.



David Reyero Brunet
Responsable du bureau technique
15 novembre 2021

**UK
CA**

Document : 01.506.30.03FR
Révision : (0) 2021/11

1. Sécurité

1.1. MANUEL D'INSTRUCTIONS

Ce manuel contient des informations sur la réception, l'installation, l'utilisation, le montage, le démontage et l'entretien de la pompe SLR-T.

Les informations publiées dans le manuel d'instructions reposent sur des données mises à jour.

INOXPA se réserve le droit de modifier ce manuel d'instructions sans préavis.

1.2. INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE

Le présent manuel contient des instructions indispensables et utiles pour une bonne mise en service de la pompe et pour son maintien en bon état de fonctionnement.

Avant de mettre en service la pompe, les personnes intéressées doivent lire attentivement les instructions de sécurité du présent chapitre et se familiariser avec les caractéristiques de fonctionnement de la pompe. En outre, elles devront respecter scrupuleusement les instructions fournies. Il est extrêmement important de conserver ces instructions dans un endroit sûr et à proximité de l'installation.

1.3. SÉCURITÉ

1.3.1. Symboles d'avertissement



Danger pour les personnes en général



Risque de blessures causées par les pièces giratoires de l'équipement



Risque d'électrocution



Danger ! Agents caustiques ou corrosifs.



Danger ! Charges en suspension



Danger pour le bon fonctionnement de l'équipement



Obligation d'assurer un environnement de travail sûr



Port de lunettes de sécurité obligatoire

1.4. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



Nous vous prions de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'installer et de mettre en service la pompe. En cas de doutes ou de remarques, veuillez contacter INOXPA.

1.4.1. Pendant l'installation



Gardez toujours à l'esprit les *Spécifications techniques* du chapitre 8.

Ne mettez jamais en fonctionnement la pompe avant de l'avoir raccordée aux tuyauteries.

Ne mettez pas en fonctionnement la pompe sans avoir ajusté le corps de la pompe et sans avoir vérifié ses rotors.

Vérifiez l'adéquation des spécifications de l'actionnement, notamment s'il existe un risque avéré d'explosion lié aux conditions de travail.



Au cours de la procédure d'installation, les travaux électriques doivent être effectués par du personnel agréé.

1.4.2. Pendant le fonctionnement



Gardez toujours à l'esprit les *Spécifications techniques* du chapitre 8. Ne dépassez JAMAIS les valeurs limites spécifiées.

Ne touchez JAMAIS la pompe ou les tuyauteries pendant le fonctionnement de la pompe si celle-ci est utilisée pour transvaser des liquides chauds ni lors des opérations de nettoyage.



La pompe est équipée de pièces mobiles. Ne mettez jamais les doigts dans la pompe pendant son fonctionnement.



Ne travaillez JAMAIS avec les vannes d'aspiration et de refoulement fermées.

N'éclaboussez JAMAIS d'eau directement sur le moteur électrique. La protection standard du moteur est IP-55 : protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau.

1.4.3. Pendant l'entretien



Tenez toujours compte des *Spécifications Techniques* du chapitre 8.

Ne démontez JAMAIS la pompe tant que les conduits n'ont pas été vidés. N'oubliez pas qu'il restera toujours du liquide dans le corps de la pompe (si elle est dépourvue de purgeur). Tenez compte du fait que le liquide pompé peut être dangereux ou atteindre des températures élevées. Dans ce cas, consultez les réglementations en vigueur dans chaque pays.

Ne laissez pas de pièces à même le sol.



Coupez TOUJOURS l'alimentation électrique de la pompe avant de commencer son entretien. Retirez les fusibles et débranchez les câbles des bornes du moteur.

Tous les travaux électriques doivent être réalisés par du personnel agréé.

1.4.4. Conformité aux instructions

Le non-respect d'une des instructions pourrait mettre en danger les opérateurs, les conditions atmosphériques de la salle et la machine ; cela est également susceptible d'entraîner la perte du droit à présenter une réclamation pour dommages.

Un tel non-respect peut notamment entraîner les risques suivants :

- Défaillances graves de la machine/usine.
- Non-respect des procédures spécifiques d'entretien et de réparation.
- Éventuels risques électriques, mécaniques et chimiques.
- Les conditions atmosphériques à l'intérieur de la salle pourraient s'avérer dangereuses en raison des substances libérées.

1.4.5. Garantie

Il faut souligner que toute garantie sera annulée et que nous aurons le droit à une indemnité en cas de réclamation pour responsabilité civile concernant des produits, présentée par des tiers dans les cas suivants :

- Si les travaux de mise en service et d'entretien n'ont pas été réalisés conformément aux instructions d'utilisation correspondantes, ou que les réparations n'ont pas été effectuées par notre personnel, ou qu'elles ont été réalisées sans notre autorisation écrite ;
- Si des modifications ont été apportées à notre équipement sans autorisation préalable écrite ;
- Si les pièces ou les lubrifiants utilisés ne sont pas des pièces/lubrifiants INOXPA d'origine ;
- Si le matériel a été utilisé de façon inappropriée en raison d'erreurs ou de négligence, ou qu'il n'a pas été employé conformément aux indications et à l'usage prévu ;
- Si les pièces de la pompe ont été endommagées suite à une exposition à une pression élevée, en raison de l'absence de soupape de sécurité ou de vanne de détente.

Les Conditions générales de livraison qui vous ont été fournies seront également applicables.



Il est défendu d'apporter des modifications à la machine sans le consentement préalable du fabricant. Pour votre sécurité, utilisez des pièces de rechange et des accessoires d'origine. L'utilisation d'autres pièces dégage le fabricant de toute responsabilité.

Toute modification des conditions d'opérations sera uniquement apportée avec le consentement préalable écrit d'INOXPA.

Si vous avez des doutes ou si vous souhaitez obtenir des explications plus complètes sur certains points particuliers (ajustements, montage, démontage, etc.), n'hésitez pas à nous contacter.

2. Table des matières

1. Sécurité	
1.1. Manuel d'instructions	4
1.2. Instructions de mise en service	4
1.3. SÉcurité	4
1.4. Consignes gÉnÉrales de sÉcurité	4
2. Table des matiÈres	
3. Informations gÉnÉrales	
3.1. Description	7
3.2. Principe de fonctionnement.....	7
3.3. Application	7
4. Installation	
4.1. RÉception de la pompe	8
4.2. Transport et stockage.....	8
4.3. Emplacement.....	9
4.4. Accouplement.....	9
4.5. Tuyauteries	10
4.6. Tuyauterie auxiliaire	11
4.7. Vanne de dÉtente (by-pass de pression)	11
4.8. Installation Électrique	12
5. Mise en service	
5.1. Mise en service	13
5.2. By-pass de pression	14
6. ProblÈmes de fonctionnement	
7. Entretien	
7.1. Informations gÉnÉrales.....	16
7.2. Stockage	16
7.3. Nettoyage	17
7.4. DÉmontage de la pompe.....	18
7.5. Montage de la pompe.....	20
7.6. DÉmontage/montage de la fermeture mÉcanique.....	22
7.7. Ajustement et synchronisation des lobes	22
8. SpÉcifications techniques	
8.1. SpÉcifications techniques	24
8.2. Niveau sonore.....	25
8.3. DÉtail des piÈces SLR-T	26
8.4. Liste des piÈces SLR-T	27
8.5. Soupape de sÉcurité de la pompe.....	28
8.6. Chambre de chauffe frontale	29
8.7. Chambre de chauffe postÉrieure.....	29
8.8. Double joint à lÈvre.....	30

3. Informations générales

3.1. DESCRIPTION

Les pompes à lobes SLR-T d'INOXPA font partie de notre vaste gamme de pompes rotatives à déplacement positif pour liquides visqueux.

La pompe SLR-T à lobes plus larges, à débit plus élevé, est adaptée aux pressions allant jusqu'à 7 bar.

Le modèle SLR-T a été spécialement conçu pour répondre à toutes les exigences en matière d'hygiène établies pour l'industrie alimentaire.


En ce qui concerne l'hygiène, la fiabilité et la robustesse, la totalité de la gamme de pompes à lobes satisfait à toutes les exigences établies pour les industries précitées.

Sa conception modulaire permet une interchangeabilité optimale de pièces entre les différentes pompes.

Cet équipement peut être utilisé dans les processus de l'industrie agroalimentaire.

3.2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La pompe à lobes est une pompe rotative à déplacement positif. Le lobe supérieur est actionné par l'arbre moteur. Le lobe inférieur est situé sur l'arbre entraîné et est actionné à l'aide d'un engrenage à denture hélicoïdale. Les deux lobes tournent synchronisés sans entrer en contact. Lors du fonctionnement de la pompe, un volume fixe est déplacé. La figure suivante illustre le fonctionnement de la pompe à lobes.



A : lorsque les lobes tournent, l'espace du côté aspiration augmente, car un lobe s'éloigne de l'autre, causant un vide partiel qui conduit le liquide vers la chambre de pompage.

B : grâce à la rotation des arbres, chaque lobe se remplit consécutivement et le liquide se déplace vers le côté refoulement. Les faibles jeux entre les lobes et entre les parois du corps de la pompe permettent aux espaces de se fermer correctement.

C : le corps de la pompe est complètement rempli et le liquide s'échappe à travers l'engrenage des lobes, heurtant les parois des espaces pour compléter ainsi l'action de pompage.

NIVEAU SONORE

Les pompes à lobes sont des pompes à déplacement rotatif. En raison du contact entre les pièces internes, des variations de pression, etc., elles émettent plus de bruit que les pompes centrifuges.

Il faut tenir compte de tout ce bruit provenant de la manipulation et de l'installation.



Lorsque le niveau de pression acoustique dépasse 80 dB(A) dans la zone de fonctionnement, utilisez un équipement de protection individuel approprié.

3.3. APPLICATION

La pompe à lobes SLR-T est conçue pour pomper une grande variété de liquides visqueux, de 1 mPa.s à 100 000 mPa.s. Elle peut pomper des produits liquides délicats et des liquides contenant des éléments solides mous sans les dégrader à peine. En outre, elle est équipée d'une bride pour faciliter le raccordement à un moteur hydraulique, ce qui permet de la monter aisément sur des camions.



Le champ d'application de chaque type de pompe est limité. La pompe a été sélectionnée en fonction de certaines conditions de pompage au moment de la commande. INOXPA décline toute responsabilité quant aux dommages pouvant se produire si les informations fournies par l'acheteur sont incomplètes (nature du liquide, tours/min, etc.).

4. Installation

4.1. RÉCEPTION DE LA POMPE




INOXPA ne peut être tenue responsable de la détérioration du produit due au transport ou au déballage. Vérifier visuellement que l'emballage n'a pas été endommagé.

La pompe est accompagnée des documents suivants :

- Bordereaux d'envoi.
 - Manuel d'instructions et d'utilisation de la pompe.
 - Manuel d'instructions et de service du moteur. (*)
- (*) Si INOXPA a fourni la pompe avec un moteur.

Déballer la pompe et vérifier :




Les raccords d'aspiration et de refoulement de la pompe, en éliminant tout reste d'emballage.

Vérifier que la pompe et le moteur n'ont pas été endommagés.

S'ils sont en mauvais état et/ou si des pièces manquent, le transporteur devra présenter un rapport dans les plus brefs délais.

4.1.1. Identification de la pompe



INOXPA S.A. 17820 BANYOLES - GIRONA (SPAIN) www.inoxpa.com

CE PC AE25

YEAR

MODEL N° ← Numéro de série

kW min⁻¹ V Hz

Qm³/h Hm Ø IMPELLER

Plaque de la pompe

4.2. TRANSPORT ET STOCKAGE




Les pompes SLR-T sont généralement trop lourdes pour les stocker manuellement. Utilisez un moyen de transport approprié.

Utilisez les points indiqués sur la figure pour soulever la pompe.

Seul du personnel agréé doit transporter la pompe.

Vous ne devez pas travailler ni passer sous des charges lourdes.

Soulevez la pompe comme indiqué ci-dessous :



Utilisez systématiquement deux points d'appui placés aussi loin que possible l'un de l'autre.

Assurer la prise de façon à ce qu'ils ne glissent pas.

4.3. EMLACEMENT

Placez la pompe le plus près possible du réservoir d'aspiration, si possible en dessous du niveau du liquide.
Placez la pompe de façon à laisser un espace suffisant autour de celle-ci pour pouvoir accéder à la pompe et au moteur.
Placez la pompe sur une surface plane et nivelée.
La base doit être rigide, horizontale et protégée des vibrations.



Installez la pompe de sorte à permettre une ventilation adéquate. Si la pompe est installée à l'extérieur, elle doit être sous un toit. Son emplacement doit permettre d'y accéder facilement pour réaliser toute opération d'inspection et de maintenance nécessaire.

4.3.1. Fondation

Installez la fondation de la pompe de sorte à ce que l'actionnement et la pompe se trouvent nivelés et avec un bon appui. Par conséquent, l'unité de pompage doit être installée sur un banc – conformément à la norme DIN 24259 – ou sur un bâti, tous deux placés au niveau de la fondation. La fondation doit être solide, nivelée, plane et exempte de vibrations afin d'éviter toute distorsion (pour maintenir l'alignement de la pompe – le fonctionnement est assuré lors de la mise en service).

Pour installer l'unité de pompage sur la fondation, procédez comme suit :

Réalisez des orifices sur la fondation afin de poser les boulons de fondation. Cette étape n'est pas nécessaire si des vis à expansion sont utilisées à la place des boulons de fondation.

Placez le banc ou le bâti sur la fondation à l'horizontale, en effectuant des réglages.

Lit de chaux.

Une fois le lit de chaux complètement endurci, l'unité de pompage peut être placée sur le banc ou le bâti. Serrez avec soin les écrous sur les boulons de fondation.

Pour d'autres types de fondations, consultez INOXPA.

4.4. ACCOUPLEMENT

Pour la sélection et le montage des accouplements, veuillez consulter le manuel du fournisseur. Le couple de démarrage des pompes à déplacement positif peut parfois être assez élevé. De ce fait, il convient de choisir un accouplement faisant 1,5 à 2 fois le couple recommandé.

4.4.1. Alignement

L'axe de la pompe et du moteur de l'unité de pompage a été aligné avec précision au préalable au sein de notre usine.




Après avoir installé l'unité de pompage, il est nécessaire de réaligner l'axe de la pompe et du moteur.

Une fois l'unité installée, examinez de nouveau l'alignement de la pompe et de l'axe moteur. Si cela est nécessaire, réalignez-le.

Dans le cas des applications à haute température, la pompe peut être mise en service temporairement à sa température de service. Vérifiez ensuite de nouveau l'alignement pompe/tuyauterie.

Placez une règle à bord droit (A) sur l'accouplement : la règle doit entrer en contact avec les deux moitiés de l'accouplement sur toute sa longueur. Consultez l'illustration.

Répétez la vérification sur les deux côtés de l'accouplement à proximité de l'axe. Pour une plus grande précision, cette vérification peut également être effectuée à l'aide d'un calibre extérieur sur deux points diamétralement opposés sur les surfaces extérieures des deux moitiés de l'accouplement.



Déviations maximales de l'alignement :

Diamètre extérieur de l'accouplement [mm]	S max. [mm]	ΔKw [mm]	ΔKr [mm]	L [mm]
129	5	2,2	0,30	125
140	5	2,4	0,35	135
182	5	3	0,40	175

4.5. TUYAUTERIES

En règle générale, les tuyauteries d'aspiration et de refoulement doivent être posées droites, avec le moins de coudes et d'accessoires possible, afin de réduire au maximum, lorsque possible, les éventuelles pertes de charge causées par le frottement.

S'assurer que les orifices de la pompe sont bien alignés avec la tuyauterie et que le diamètre est similaire au diamètre des raccords des tuyauteries.

Placez la pompe le plus près possible du réservoir d'aspiration, si possible en dessous du niveau du liquide ou y compris plus bas que le réservoir afin que la hauteur manométrique d'aspiration statique soit au point maximum.

Placez les colliers de fixation des tuyauteries le plus près possible des orifices d'aspiration et de refoulement de la pompe.

4.5.1. Vannes d'arrêt

Il est possible d'isoler la pompe afin de réaliser des tâches d'entretien. Pour ce faire, il faut installer les vannes d'arrêt sur ses branchements d'aspiration et de refoulement.



Ces vannes doivent TOUJOURS rester ouvertes lors du fonctionnement de la pompe.

4.5.2. Processus d'auto-amorçage


En règle générale, si le processus d'auto-amorçage est suivi, la pompe doit contenir assez de liquide pour remplir les creux et les espaces vides, permettant ainsi que la pompe crée une différence de pression.

Toutefois, si des fluides à faible viscosité sont pompés, il faut installer un clapet de pied d'un diamètre égal ou supérieur à celui du tube d'aspiration ; comme solution alternative, un tuyau en « U » peut être installé.



Il est déconseillé d'utiliser un clapet de pied pour pomper des liquides visqueux.


- Pour éliminer l'air et les gaz du tube d'aspiration, la contre-pression du tube de refoulement doit être réduite. Lorsque le processus d'auto-amorçage est employé, la pompe doit être mise en service en ouvrant et en fermant le tube de refoulement, ce qui permet de relâcher l'air et les gaz avec une moindre contre-pression.
- Il existe également l'option d'installer des tuyauteries longues ou un clapet anti-retour sur le tube de refoulement. En outre, il est possible d'installer un by-pass avec une vanne d'arrêt sur le côté refoulement de la pompe. En cas d'amorçage, cette pompe doit être ouverte, ce qui permettra de relâcher l'air et les gaz avec une moindre contre-pression.
- Le by-pass ne doit pas revenir à l'embout d'aspiration, mais au réservoir d'alimentation.



4.6. TUYAUTERIE AUXILIAIRE

4.6.1. Chambres de chauffe/refroidissement

Les chambres de chauffe/refroidissement (S) se situent sur la partie avant du couvercle de pompe. Il est également possible de les installer sur la zone de la fermeture mécanique. Les liquides de chauffe ou de refroidissement peuvent être raccordés comme indiqué sur l'illustration suivante.



01.505.32.0008

4.7. VANNE DE DÉTENTE (BY-PASS DE PRESSION)



Les pompes à lobes à déplacement positif doivent être protégées contre la surpression lorsqu'elles se trouvent en fonctionnement. Ainsi, toutes les pompes SLR peuvent être équipées d'une vanne de détente en acier inox ou d'un by-pass de pression sur le couvercle du corps.

4.7.1. Protection

Cette vanne protège la pompe et évite une surpression dans le circuit. Réduit la pression différentielle (Δp) entre l'aspiration et le refoulement, mais non pas la pression maximale à l'intérieur de l'installation.



N'utilisez pas la vanne de détente pour protéger le système contre la surpression. La vanne est conçue pour protéger uniquement la pompe ; il ne s'agit pas d'une soupape de sécurité.

4.7.2. Principe de fonctionnement

La vanne de détente ou by-pass évite les surpressions à l'intérieur de la pompe. Par exemple, lorsque l'embout de refoulement de la pompe est obstrué et qu'il est impossible de pomper le liquide, la surpression peut entraîner des dommages graves de certaines pièces de la pompe. Le by-pass ouvre un passage depuis le côté refoulement de la pompe vers son côté aspiration : une voie d'échappement qui achemine le fluide de nouveau vers le côté aspiration lorsque des niveaux de pression particulièrement élevés sont atteints.



Lorsque la vanne de détente est défectueuse, l'équipement ne fonctionne pas correctement. La pompe doit être déconnectée immédiatement. Identifiez le problème et corrigez-le avant de remettre la pompe en service.



Gardez à l'esprit que la vanne de détente ne peut pas être employée pour régler le débit de la pompe.

La vanne de détente peut être réglée à n'importe quelle pression, selon le type de pompe employé.

4.8. INSTALLATION ÉLECTRIQUE




Veillez à ce que du personnel qualifié branche les moteurs électriques. Prenez les mesures nécessaires pour éviter toute panne au niveau des raccordements et des câbles.



Une charge électrique peut rester dans l'équipement électrique, les bornes et les composants des systèmes de commande, y compris lorsqu'ils se trouvent hors tension. Tout contact avec ces éléments peut entraîner un risque pour la sécurité des opérateurs ou endommager le matériel de façon irréversible.

Avant de manipuler la pompe assurez-vous que le moteur est à l'arrêt.

- Branchez le moteur en suivant les instructions du fabricant du moteur.
- Vérifiez le sens de rotation (voir étiquette apposée sur la pompe).
- Mettez momentanément en route le moteur de la pompe. Assurez-vous que le sens de pompage est correct. Si la pompe fonctionne dans le mauvais sens, cela risque de l'endommager considérablement.



01-506-32.0009



Vérifiez TOUJOURS le sens de rotation de la pompe avec du liquide à l'intérieur de la pompe.

5. Mise en service



Avant de mettre en service la pompe, lisez attentivement les instructions d'installation figurant dans le chapitre 4 *Installation*.

5.1. MISE EN SERVICE



Lisez attentivement le chapitre 8 *Spécifications techniques*. INOXPA décline toute responsabilité liée à une utilisation indue de l'équipement.



Ne touchez pas la pompe ou les tuyauteries lors du pompage de produits à haute température.

5.1.1. Vérifications à réaliser avant de mettre la pompe en service

Ouvrez complètement les vannes d'arrêt des tuyauteries d'aspiration et de refoulement.

Vérifiez le niveau d'huile de la pompe. Ajoutez la quantité d'huile nécessaire pour maintenir le niveau au centre du regard indicateur d'huile (pour la première mise en service, les pompes sont livrées avec de l'huile dans le support des roulements. N'oubliez jamais de réaliser cette vérification).

Si le liquide ne s'écoule pas vers la pompe, remplissez-la avec le liquide à pomper.



La pompe ne doit JAMAIS tourner sans fluide à l'intérieur.

Vérifiez que l'alimentation électrique correspond à la puissance indiquée sur la plaque du moteur.

Vérifiez que le sens de rotation du moteur est correct.

Si la pompe est équipée d'une chambre de chauffe, montez le raccordement auxiliaire correspondant aux valeurs indiquées dans le chapitre 8, *Spécifications techniques*.

5.1.2. Vérifications à réaliser lors de la mise en service de la pompe

Vérifiez que la pompe n'émet pas de bruits étranges.

Vérifiez que la pression d'entrée absolue est suffisante pour éviter tout phénomène de cavitation à l'intérieur de la pompe. Consultez la courbe de pression minimale exigée sur la pression de vapeur (NPIP_r).

Contrôlez la pression de refoulement.

Vérifiez l'absence de fuites au niveau des zones d'obturation.



Les vannes d'arrêt ne doivent pas être utilisées dans le tube d'aspiration pour régler le débit. Elles doivent être complètement ouvertes durant le fonctionnement.



Contrôlez la consommation du moteur pour éviter une surcharge électrique.

Si cela est nécessaire, réduire le débit et la puissance consommée par le moteur en diminuant la vitesse du moteur.

5.2. BY-PASS DE PRESSION

La pression d'ouverture de la soupape dépend du fluide à pomper, de la viscosité, des tours/minute, etc. Ainsi, avant la mise en service, l'utilisateur doit régler la pression d'ouverture de la soupape de sécurité.

Si la pompe est équipée d'une soupape de sécurité, le réglage de cette dernière est laissé à la pression maximale de fonctionnement de la pompe. L'utilisateur est tenu de vérifier ceci en observant la position de la goupille (55D). Sous la pression d'étalonnage maximale, la goupille se déplace complètement vers le couvercle de la pompe.

Pour obtenir la pression d'ouverture correcte, procédez comme suit :


- Desserrez l'écrou (54C).
- À l'aide d'une clé, faites tourner la vis de réglage (25A) vers la droite pour diminuer la tension du ressort et obtenir la pression d'ouverture souhaitée. Lorsque cette opération est réalisée, la position de la goupille (55D) recule dans le sens opposé du couvercle de la pompe.
- Une fois la pression d'ouverture souhaitée atteinte, serrez l'écrou (54C).
- Sur la pompe SLR-T, le ressort monté peut étalonner la soupape de by-pass de 2 à 7 bar.



Lors du contrôle de la soupape de sécurité, assurez-vous que la pression de la pompe ne dépasse JAMAIS la pression d'étalonnage +2 bar.



Si la soupape de sécurité est défectueuse, la pompe doit être mise hors service immédiatement. La vanne doit être vérifiée par un service technique INOXPA.



6. Problèmes de fonctionnement

Le tableau suivant présente les solutions aux problèmes susceptibles de se produire lors de l'opération de pompage. À cet égard, il est supposé que la pompe a été correctement installée et sélectionnée pour l'application concernée. Si une assistance technique est requise, veuillez contacter INOXPA.

Problèmes de fonctionnement	Causes possibles
Surcharge du moteur.	8, 9, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26.
La pompe fournit un débit ou une pression insuffisants.	2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14.
Il n'y a pas de pression du côté du refoulement.	1, 2, 3, 6, 7.
Débit/pression de refoulement irréguliers.	2, 4, 5, 6, 9, 12.
Bruit et vibrations.	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
La pompe se bouche.	8, 9, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26.
Pompe en surchauffe.	7, 8, 9, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26.
Usure anormale.	4, 5, 11, 15, 16, 19, 24, 25.
Fuite par la fermeture mécanique.	17, 18.

Causes probables	Solutions
1 Sens de rotation erroné.	Inversez le sens de rotation.
2 NPIP insuffisante.	Augmentez la NPIP : Élevez le réservoir d'aspiration. Baissez la pompe. Réduisez la vitesse. Augmentez le diamètre de la tuyauterie d'aspiration. Raccourcissez et simplifiez la tuyauterie d'aspiration.
3 La pompe n'est pas purgée.	Purgez ou remplissez de produit.
4 Cavitation.	Augmentez la pression d'aspiration (reportez-vous à la section 2).
5 La pompe aspire de l'air.	Inspectez la tuyauterie d'aspiration et tous ses raccordements.
6 Tube d'aspiration bouché.	Vérifiez la tuyauterie d'aspiration et le(s) filtre(s), le cas échéant.
7 Ajustement erroné de la soupape de by-pass.	Inspectez l'ajustement de la soupape de détente ou by-pass.
8 La pression de refoulement est trop élevée.	Si cela est nécessaire, réduisez la perte de charge en augmentant le diamètre du tube de refoulement.
9 La viscosité du liquide est trop élevée.	Diminuez la vitesse de la pompe. Diminuez la viscosité (en chauffant le liquide, par exemple).
10 La viscosité du liquide est trop faible.	Augmentez la vitesse de la pompe. Augmentez la viscosité (en refroidissant le liquide, par exemple).
11 La température du liquide est trop élevée.	Diminuez la température en refroidissant le liquide.
12 La vitesse de la pompe est trop élevée.	Diminuez la vitesse de la pompe.
13 Les lobes sont usés.	Remplacez les lobes.
14 La vitesse de la pompe est trop faible.	Augmentez la vitesse de la pompe.
15 Produit très abrasif.	Monter lobes endurcis.
16 Roulements usés.	Remplacez les roulements et inspectez la pompe.
17 Fermeture mécanique usée ou endommagée.	Remplacez la fermeture.
18 Les joints ne conviennent pas au liquide.	Montez les bons joints ; consultez le fabricant.
19 Engrenages usés.	Remplacez et réajustez les engrenages.
20 Niveau insuffisant d'huile de lubrification.	Remplissez d'huile.
21 Huile de lubrification inappropriée.	Utilisez une huile appropriée.
22 Frottement au niveau des lobes.	Diminuez la vitesse de la pompe. Réduisez la pression de refoulement. Réglez le jeu.
23 Accouplement mal aligné.	Alignez l'accouplement.
24 Tension dans les tuyauteries.	Raccordez les tuyauteries à la pompe sans tension.
25 Corps étrangers dans le liquide.	Placez un filtre dans la tuyauterie d'aspiration.
26 La pompe ou le moteur électrique ne sont pas fixés sur le banc/la fondation.	Serrez, puis vérifiez que la tuyauterie est raccordée. Coupez la tension vers la pompe et alignez l'accouplement.



Si le problème persiste, cessez d'utiliser la pompe immédiatement. Veuillez contacter le(s) fabricant(s) ou le(s) représentant(s) de la pompe.

7. Entretien

7.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Comme toute autre machine, cette pompe doit être entretenue. Les instructions contenues dans ce manuel abordent l'identification et le remplacement des pièces de rechange. Ces instructions ont été élaborées pour le personnel d'entretien et s'adressent aux personnes responsables de fournir les pièces de rechange.



Lisez attentivement le chapitre 8, *Spécifications techniques*.

Toutes les pièces et matériaux remplacés devront être mis au rebut/recyclés conformément aux directives en vigueur dans chaque zone.



Débranchez TOUJOURS la pompe avant de commencer toute tâche d'entretien.

7.1.1. Vérifiez les joints de la fermeture

Examinez régulièrement qu'il n'y a pas de fuites au niveau de l'arbre. En cas de fuites à travers les joints de la fermeture, remplacez les joints conformément aux instructions fournies dans la section 7.6 *Démontage/montage de la fermeture mécanique*.

7.1.2. Couple de serrage

Matériau	Couple de serrage [N.m.]								
	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20
8.8	6	10	25	49	86	135	210	290	410
A2	5	9	21	42	74	112	160	210	300

7.1.3. Lubrification

Les roulements sont graissés par immersion dans un bain d'huile.

Les pompes sont fournies avec l'huile.

Examinez régulièrement le niveau d'huile, par exemple, toutes les semaines ou toutes les 150 heures de fonctionnement.

La première vidange doit être effectuée après 150 heures de fonctionnement.

Par la suite, elle peut être effectuée après 2 500 heures de fonctionnement ou au moins une fois par an dans des conditions de fonctionnement normales.

Lors de la vidange, le carter d'huile doit être rempli jusqu'à la moitié du regard.



Lorsque vous remplissez d'huile le support des roulements, ne dépassez pas le niveau.

Laissez la pompe à l'arrêt pendant un moment, puis examinez à nouveau le niveau d'huile. Si nécessaire, rajoutez un peu d'huile.

- Le support de la pompe SLR-T a une capacité d'huile de 1,5 litres.
- Huiles pour des températures allant de 5 à 50 °C : SAE 90 ou ISO VG 220.

7.2. STOCKAGE

Avant de stocker la pompe, il faut entièrement la vider de tous les liquides. Dans la mesure du possible, évitez d'exposer les pièces à des environnements excessivement humides.

7.3. NETTOYAGE

7.3.1. Nettoyage manuel



L'emploi de produits de nettoyage agressifs comme la soude caustique et l'acide nitrique peuvent provoquer des brûlures cutanées.

Utilisez des gants en caoutchouc pour réaliser le nettoyage.



Portez toujours des lunettes de protection.

7.3.2. NEP (ou CIP « *cleaning-in-place* », en anglais) automatique

Si la pompe est montée sur un système équipé du processus NEP, le démontage ne sera pas requis.

Pour un processus de nettoyage efficace, la vitesse de liquide minimale est de 1,8 m/s (nombre de Reynolds minimum > 100 000 à 1,0~2,5 bar).

En l'absence de processus de nettoyage automatique, démontez la pompe conformément aux instructions fournies dans la section « Démontage et montage de la pompe ».

Solutions de nettoyage pour processus NEP.

Utilisez uniquement de l'eau claire (sans chlorures) pour le mélange avec les produits de nettoyage suivants :

a) Solution alcaline : 1 % en poids de soude caustique (NaOH) à 70 °C (150 °F)

1 kg de NaOH + 100 l d'eau = solution de nettoyage

ou

2,2 l de NaOH à 33 % + 100 l d'eau = solution de nettoyage

b) Solution acide : 0,5 % en poids d'acide nitrique (HNO₃) à 70 °C (150 °F)

0,7 l de HNO₃ à 53 % + 100 l d'eau = solution de nettoyage



Vérifiez que la concentration des solutions de nettoyage est correcte afin de ne pas détériorer les joints d'étanchéité de la pompe.

Pour éliminer tout reste de produits de nettoyage, procédez TOUJOURS à un rinçage à l'eau claire à la fin du processus de nettoyage.

7.3.3. SEP (ou SIP « *sterilization-in-place* », en anglais) automatique

Le processus de stérilisation à la vapeur est appliqué à tous les équipements, y compris la pompe.



NE PAS mettre la pompe en service au cours du processus de stérilisation à la vapeur. Les pièces/matériaux ne seront pas endommagés si les indications mentionnées dans ce manuel sont respectées.

Aucun liquide froid ne doit entrer dans la pompe tant que la température de la pompe n'est pas descendue en dessous de 60 °C (140 °F).

La pompe entraîne une perte de charge importante lors du processus de stérilisation, nous conseillons d'utiliser un circuit de dérivation muni d'une vanne de décharge pour être certain que la vapeur / l'eau surchauffée stérilise la totalité du circuit.

Conditions maximales au cours de la procédure SEP à la vapeur ou à l'eau surchauffée

- | | | |
|----|-------------------------------|--|
| a) | Température maximale : | 140 °C/284 °F |
| b) | Délai maximum : | 30 min |
| c) | Refroidissement : | Air stérile ou gaz inerte |
| d) | Matériaux : | EPDM / PTFE (recommandé)
FPM/NBR (non recommandé) |

7.4. DÉMONTAGE DE LA POMPE

Le montage et démontage des pompes doivent être réalisés uniquement par du personnel qualifié. Assurez-vous que le personnel lise attentivement le présent manuel d'instructions, notamment les instructions relatives aux tâches dont ils sont chargés.



Le montage ou démontage incorrects peuvent nuire au fonctionnement de la pompe et entraîner des frais élevés de réparation, ainsi qu'une longue période d'inactivité. INOXPA décline toute responsabilité liée aux accidents ou dommages causés par le non-respect des instructions du présent manuel.

Préparatifs

Disposez d'un environnement de travail propre car la manipulation de certaines pièces (notamment la fermeture mécanique) requiert un soin particulier et d'autres ont de faibles tolérances.

Vérifiez que les pièces utilisées n'ont pas été endommagées lors du transport. Ce faisant, inspectez le bord de réglage, les faces coïncidentes, l'obturation, la présence de bavures, etc.

Après avoir effectué chaque démontage, nettoyez soigneusement les pièces et inspectez tout dommage. Remplacez toute pièce endommagée.

Outils

Utilisez les outils adaptés aux opérations de montage et de démontage. Utilisez-les correctement.

Nettoyage

Avant de démonter la pompe, nettoyez sa partie extérieure et intérieure.




Ne nettoyez JAMAIS la pompe à la main durant son fonctionnement.

7.4.1. Démontage du couvercle de la pompe




ATTENTION ! Lors du retrait du couvercle de la pompe, du liquide pourrait se déverser du corps de la pompe.



01.506.32.0011

Fermez les vannes d'aspiration et de refoulement.
Retirez les écrous borgnes (45).
Démontez le couvercle de la pompe (03).
Vérifiez que le joint (80A) se trouve en bon état.

7.4.2. Démontage des lobes



Desserrez les vis (25) du lobe à l'aide d'une clé (cette clé peut être demandée à INOXPA).


Ces vis ont le pas à droite. Pour empêcher que les lobes ne tournent simultanément, le manche de l'extracteur peut être placé (cet extracteur peut être demandé à INOXPA).

Vérifiez que les joints toriques (80A) se trouvent en bon état. Retirez les rondelles de pousoire (35).

Retirez les deux lobes (02) à l'aide de l'extracteur. Placez-le sur les rainures usinées à cet effet sur le lobe et vissez l'écrou. Si cela est nécessaire, utilisez une clé de 19.

Retirez les rondelles d'écartement (32) montées sur chaque axe. Si plus d'une a été montée sur chaque axe, maintenez-les séparées pour éviter qu'elles ne se mélangent.

7.4.3. Démontage du couvercle de la fermeture mécanique




Desserrez les écrous (57) qui fixent chaque couvercle de fermeture (09). Veillez à ce que ces écrous soient vissés de quelques tours dans le goujon.

Appuyez sur les écrous (57) de sorte à libérer les couvercles de fermeture (09). Si nécessaire, aidez-vous d'un outil.

Une fois les écrous (57) extraits, les couvercles de fermeture (09) pourront être retirés. La partie fixe (08A) de la fermeture mécanique reste logée dans le couvercle de fermeture. La partie rotative (08) reste montée sur l'axe ; dévissez les goujons de la partie rotative et enlevez-la. Reportez-vous au chapitre 7.6. *Démontage/montage de la fermeture mécanique.*


7.4.4. Démontage du corps



Desserrez et retirez les écrous (54) qui fixent le corps (01) au support des roulements (06).

Le corps est muni de deux orifices traversants M10 pour faciliter l'extraction (S).


7.4.5. Vidange de l'huile de lubrification



Placez un récipient sous le pied de la pompe (07) pour recueillir l'huile de lubrification afin de la recycler.

Retirez le bouchon de drainage (87) situé sur la partie postérieure du pied de la pompe (07).

7.4.6. Démontage de l'ensemble d'axes




Desserrez et retirez les vis (51A).

Retirez le couvercle des roulements (12). Cette opération est un peu compliquée car le couvercle est monté avec du bouche-pores. C'est pourquoi il dispose de deux encoches pour faciliter l'extraction.

Vérifiez l'état du joint du couvercle des roulements (18). En cas de défauts, recherchez une pièce de rechange avant de monter la pompe.

7.5. MONTAGE DE LA POMPE


7.5.1. Montage de l'ensemble d'axes



Vérifiez que le joint du couvercle des roulements (18) n'a pas été endommagé, et montez-le à la position correcte du couvercle des roulements(12) avec du bouche-pores.

Placez le couvercle des roulements (12) et fixez-le à l'aide des vis (51A).

7.5.2. Remplissage d'huile lubrifiante




Retirez le bouchon d'huile (85) situé sur la partie supérieure du support de roulements (06).

Remplissez le support des roulements (06) avec de l'huile lubrifiante jusqu'au niveau moyen du regard indicateur (86).


Reportez-vous à la section 7.1.3 *Lubrification* pour connaître le type et la quantité d'huile à utiliser.

7.5.3. Montage du corps



Montez le corps (01) sur le support (06). Compte tenu du réglage des goupilles, il peut s'avérer nécessaire de battre le corps (01) à l'aide d'un marteau en nylon.
Montez et serrez les écrous (54) qui fixent le corps (01) au support des roulements (06).

7.5.4. Montage de la fermeture mécanique




Montez la partie rotative de la fermeture mécanique (08) jusqu'à ce qu'elle bute contre l'axe et serrez les goujons de la partie rotative de la fermeture mécanique (08).
Montez la partie fixe de la fermeture mécanique (08A) sur le couvercle de fermeture (09) et le joint torique (80B).
Montez le couvercle de fermeture (09) sur le corps (01) et le fixer à l'aide des écrous (57) sur la partie postérieure du corps. Reportez-vous au chapitre 7.6. *Démontage/montage de la fermeture mécanique.*

7.5.5. Montage des lobes



Vérifiez TOUJOURS le jeu entre les lobes et entre ces derniers et le corps avant de finir le montage.
Reportez-vous à 7.7.1 *Jeux et tolérances*



Montez les joints toriques neufs (80 et 80D) sur les vis des lobes (25) et sur les axes (05 et 05A).

Lubrifiez les joints avec de l'eau savonneuse ou de l'huile alimentaire compatible avec le matériau des joints.

Ajustez les rondelles d'écartement (32) sur les axes (05 et 05A).

Reportez-vous au chapitre 7.7.3 *Réglage de la pompe/lobes à l'aide de rondelles d'écartement.*


Placez les lobes (02) sur les axes (05 et 05A) à 90 degrés l'un de l'autre en vous assurant que les marques des lobes et des axes (0 et 1) coïncident.

Montez les rondelles de pousoire (35) sur chaque pousoire (02).

Serrez les vis (25) de lobes à l'aide d'une clé (cette clé peut être demandée à INOXPA).

Pour empêcher que les lobes ne tournent simultanément, le manche de l'extracteur peut être placé (cet extracteur peut être demandé à INOXPA).

7.5.6. Montage du couvercle



Vérifiez que le joint (80A) se trouve en bon état, ou remplacez-le par un joint neuf si nécessaire.

Placez-le sur le corps de la pompe (01).

Placez le couvercle de la pompe (03) sur le corps (01) puis serrez en croix les écrous borgnes (45).


Reportez-vous au chapitre 5.1.1 *Inspections à réaliser avant la mise en service de la pompe.* *Inspecciones que deben*

7.6. DÉMONTAGE/MONTAGE DE LA FERMETURE MÉCANIQUE



Les fermetures mécaniques sont des pièces fragiles. Faites attention lors de leur manipulation. N'utilisez pas de tournevis ni d'autres outils similaires pour extraire les pièces.

Nettoyez tous les composants de la fermeture mécanique avant de les installer. Vérifiez que les surfaces de travail ne sont pas endommagées. INOXPA recommande le remplacement complet de la fermeture mécanique si l'une des surfaces de travail présente un défaut. Remplacez les joints toriques lors du montage.



Pos.	Description
	Fermeture mécanique simple
01	Partie mobile
02	Joint torique
03	Vis de pression
04	Ressort ondulé
05	Douille moteur
06	Joint torique
07	Partie stationnaire

Démontage



Retirez les rondelles d'écartement (32) montées sur chaque axe, le cas échéant. Si plus d'une rondelle a été montée sur chaque axe, maintenez-les séparées pour éviter qu'elles ne se mélangent.

Démontez le couvercle de fermeture comme indiqué dans la section 7.4.3. La partie fixe (07) du joint sera libérée. Démontez la partie rotative (01) de l'axe (05 et 05A) en dévissant les goujons (03) puis vérifiez l'état des joints toriques (02).

Montage



Gardez à l'esprit que si des rondelles d'écartement (32) ont été installées, elles doivent être ajustées sur chaque axe d'origine.



Lors du montage de la fermeture, prenez soin de monter les pièces et les joints avec de l'eau savonneuse afin de faciliter le glissement tant de la partie fixe que de la partie rotative.

Montez la partie rotative (01) sur les axes (05 et 05A) en serrant les goujons (03).

Placez la partie fixe (07) et montez le couvercle de fermeture (09) sur le corps (01).


7.7. AJUSTEMENT ET SYNCHRONISATION DES LOBES

7.7.1. Jeux et tolérances



01.506.32.0025

7.7.2. Synchronisation des lobes




01.506.32.0026

Afin que les lobes puissent être synchronisés, vous devez d'abord démonter le corps de la pompe, les lobes, le couvercle de fermeture et les fermetures comme indiqué dans les sections correspondantes. Videz l'huile du support en retirant le bouchon d'huile (85) et le bouchon de vidange (87).


Retirez le couvercle des roulements (12) du support (06).

Desserrez les vis de la bague conique de serrage (65) de l'engrenage de l'axe entraîné (19A). En principe, l'unité de serrage est du type « dégagement automatique ».

Il est maintenant possible de faire tourner l'arbre moteur (05), tout en soutenant fixement l'arbre entraîné (05A). Montez les lobes (02) sur les axes (05 et 05A) comme indiqué dans la section 7.5.5 *Montage des lobes*.



Position 1



Position 2

01.505.32.0027

Faites tourner les lobes jusqu'à la position 1 conformément à l'illustration, puis réglez la distance jusqu'à ce que la séparation soit celle indiquée.

Serrez manuellement plusieurs vis de serrage sur le mécanisme de fixation réglable.

Faites tourner le lobe supérieur environ 90 degrés dans le sens anti-horaire (position 2). Vérifiez que la séparation sur cette position est égale à la position 1. En cas de non-conformité, égalisez les séparations en faisant tourner légèrement un lobe tout en tenant l'autre fermement.

Serrez les vis de serrage du mécanisme de fixation réglable dans le sens diagonal avec deux ou trois tours au couple de serrage établi.


Lors du serrage des vis du mécanisme de fixation réglable, assurez-vous que les engrenages (19 et 19A) ne tournent pas simultanément. Il est possible d'éviter cela en plaçant une cale en bois entre les engrenages (19 et 19A).

Vérifiez de nouveau la séparation entre les lobes (02) et faites tourner l'arbre moteur (05) à plusieurs reprises pour vérifier l'absence de frottement entre les lobes (02) sur toute leur surface.

Retirez les lobes (02) des axes (05 et 05A).

Appliquez un peu de lubrifiant sur l'axe moteur (05) à l'emplacement de la bague d'étanchéité (88) une fois le montage terminé.

7.7.3. Ajustement des lobes/corps de la pompe à l'aide de rondelles d'écartement



01.505.32.0028

Il s'agit de l'ajustement final à réaliser. La pompe doit être synchronisée et le corps de la pompe doit être monté sur le support.

Le réglage est effectué à l'aide de rondelles d'écartement (32) placées entre la chemise (13) et le lobe (02).

Il existe des rondelles de trois épaisseurs : 0,1 ; 0,15 et 0,2 mm.

Montez les lobes (02) et ajustez les vis (25) comme décrit dans la section 7.5.5 *Montage des lobes*.

Vérifiez les tolérances entre le lobe et le corps (A et B).

Reportez-vous à 7.7.1 *Jeux et tolérances*. Si elles se trouvent en dehors de l'échelle, modifiez les rondelles d'écartement jusqu'à obtenir le jeu nécessaire.

8. Spécifications techniques

8.1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Volume déplacé à 100 tours	110 litres
Débit maximum	63 m ³ /h (277 GPM)
Pression différentielle maximale.....	7 bar (102 PSI)
Pression maximale de travail	16 bar (232 PSI)
Température maximale.....	120 °C (248 °F)
Viscosité maximale ⁽¹⁾ (recommandée).....	100 000 mPa.s
Vitesse maximale	950 t/min.
Raccords maximum	80 mm (3 pouces)
Raccords d'aspiration/de refoulement	DIN 11851 (standard)
Diamètre interne du raccordement	81 mm
Taille de la sphère théorique max. recommandée.....	13 mm
Largeur du lobe	88 mm
Diamètre du lobe	131,5 mm
Couple maximum du support de pompe	400 Nm
Poids de la pompe.....	70 kg

⁽¹⁾ La viscosité maximale autorisée dépend du type de liquide et de la vitesse de glissement des côtés de la fermeture.
Si la viscosité est plus élevée, consultez INOXPA.

Matériaux

Pièces en contact avec le produit.....	AISI 316L/329
Autres pièces en acier inoxydable	AISI 304
Joints en contact avec le produit	EPDM
Matériaux pour les joints restants	Consultez avec votre fournisseur
Finition de surface	Ra < 0,8 mm

Fermeture mécanique

Type de fermeture	Fermeture simple extérieure
Matériau de la pièce stationnaire	Carbone
Matériau de la pièce rotative	Carbure de silicium
Matériau en élastomère	EPDM

Double joint à lèvres

Matériau	PTFE
Pression maximale	7 bar (102 PSI)

Chambre de chauffe

Température maximale.....	180 °C (356 °F)
Pression maximale	4 bar (58 psi)

8.2. NIVEAU SONORE

Les mesures ont été prises conformément à la norme EN 12639/ISO 3746 - Degré 3.

Tolérance \pm 3dB.

LpA en dB se rapporte au niveau de pression acoustique à une distance d'un mètre de la surface de la machine et à une hauteur de 1,6 m au-dessus du sol.

LwA en dB se rapporte au niveau de puissance acoustique.

Des niveaux de pression et de puissance acoustique ont été établis pour les points de fonctionnement suivants :

- A : pression différentielle maximale et vitesse de rotation maximale.
- B : pression différentielle maximale et 50 % de la vitesse de rotation maximale.
- C : 50 % de la pression différentielle maximale et vitesse de rotation maximale.
- D : 50 % de la pression différentielle maximale et 50 % de la vitesse de rotation maximale.

Les données indiquées sur le tableau font référence à l'eau propre à 20 °C.


Pompe	LpA (dB)				LwA (dB)			
	A	B	C	D	A	B	C	D
SLR-T 3-90	79	70	68	65	89	80	78	75

Le niveau sonore peut augmenter considérablement si des coudes ou des réductions sont montés à l'entrée ou à la sortie de la pompe.



Lorsque le niveau de pression acoustique dépasse 80 dB(A) dans la zone de fonctionnement, utilisez un équipement de protection individuel approprié.

8.3. DÉTAIL DES PIÈCES SLR-T




01.506.32.0029

8.4. LISTE DES PIÈCES SLR-T

Position	Description	Quantité	Matériau
01	Corps	1	CF 3M
02	Poussoire à deux lobes	2	AISI 316L
03	Couvercle	1	AISI 316L
05	Arbre moteur	1	AISI 329
05A	Arbre entraîné	1	AISI 329
06	Support	1	GG 25
07	Pied	1	GG 25
08	Partie rotative fermeture	2	Sil./EPDM
08A	Partie fixe fermeture	2	Graph./EPDM
09	Couvercle fermeture	2	AISI 316L
12	Couvercle des roulements	1	GG-25
12A	Couvercle arrière des roulements	1	GG-25
17	Douille arbre moteur	1	F-114
17A	Douille arbre entraîné	1	ST-52
18	Joint couvercle roulements	1	Papier joint
19	Engrenage arbre moteur	1	F-154
19A	Engrenage arbre entraîné	1	F-114
25	Vis lobe	2	AISI 316L
32	Cale d'ajustement	2	Inox
34	Connexions DN-80	2	AISI 316L
35	Rondelle poussoire	2	AISI 316L
45	Écrou borgne	4	AISI 304
47	Protecteur support	2	PETP
50	Vis	4	Acier 8.8
51	Vis	8	Acier 8.8
51A	Vis	6	A2
51B	Vis	4	A2
52	Vis	8	A2
54	Écrou	4	A2
55	Goujon	4	AISI 304
55A	Goujon	4	AISI 304
56	Goupille	2	F522
56A	Goupille	2	A2
57	Écrou	4	A2
61	Clavette	1	Acier
62	Écrou sécurité	2	Acier
63	Rondelle sécurité	2	Acier
65	Bague conique de serrage	1	Acier
66	Bague élastique	1	Acier
70	Roulement à billes	2	Acier
70A	Roulement à aiguilles	2	Acier
80	Joint torique	2	EPDM
80A	Joint corps	2	EPDM
80B	Joint torique	1	NBR
80C	Joint torique	2	NBR
80D	Joint torique	2	NBR
80E	Joint torique	1	EPDM
84	Bouchon d'obturation	1	PTFE
85	Bouchon d'huile	1	Plastique
86	Regard	1	Plastique
87	Bouchon de drainage	1	Plastique
87A	Bouchon	1	Plastique
88	Bague d'étanchéité	1	NBR
89	Bague d'étanchéité	2	NBR
90	Vis à œil	2	Inox


8.5. SOUPAPE DE SÉCURITÉ DE LA POMPE



01-506.32.0030


Position	Quantité	Description	Matériau
01A	1	Corps de soupape de sécurité	AISI 304
03A	1	Couvercle de pompe pour soupape de sécurité	AISI 316L
17B	1	Douille ressort	AISI 304
20	1	Piston	AISI 316L
25A	1	Vis - axe	AISI 304
30	1	Bague guide	PTFE
45A	1	Écrou de réglage	AISI 304
52A	4	Vis hexagonale	A2
54A	1	Écrou hexagonal	A2
55B	1	Pivot	AISI 304
57	1	Écrou indesserrable	A2
75	1	Ressort	AISI 301
80F	1	Joint torique	EPDM
80G	1	Joint torique	EPDM
80H	1	Joint torique	EPDM

8.6. CHAMBRE DE CHAUFFE FRONTALE




Position	Quantité	Description	Matériau
03B	1	Couvercle pompe chambre de chauffe	AISI 316L
11	1	Chambre de chauffe frontale	AISI 304
52B	4	Vis hexagonale	A2
80J	1	Joint torique	EPDM

8.7. CHAMBRE DE CHAUFFE POSTERIEURE



Position	Quantité	Description	Matériau
10	1	Chambre de chauffe postérieure	AISI 316
18A	1	Joint chambre de chauffe	AISI 304
51C	4	Vis Allen	A2
51D	1	Vis Allen	A2

8.8. DOUBLE JOINT A LÈVRE



Position	Quantité	Description	Matériau
08B	4	Joints à lèvres	PTFE
09A	2	Couvercle joints	AISI 316L
13	2	Chemise joint à lèvres	AISI 316L
55B	4	Goujon	A2
80J	2	Joint torique	EPDM

**INOXPA, S.A.**

c/ Telers, 54 – PO Box 174
17820 BANYOLES (GIRONA)
Tel: 34 972575200
Fax: 34 972575502
e-mail: inoxpa@inoxpa.com
www.inoxpa.com

DELEGACIÓN LEVANTE

PATERNA (VALENCIA)
Tel: 963 170 101
Fax: 963 777 539
e-mail: inoxpa.levante@inoxpa.com

LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID)

Tel: 983 403 197
Fax: 983 402 640
e-mail: sta.valladolid@inoxpa.com

INOXPA SOLUTIONS LEVANTE

PATERNA (VALENCIA)
Tel: 963 170 101
Fax: 963 777 539
e-mail: isf@inoxpa.com

ST. SEBASTIEN sur LOIRE

Tel/Fax: 33 130289100
e-mail: inoxpa.fr@inoxpa.com

INOXPA ALGERIE

ROUIBA
Tel: 213 21856363 / 21851780
Fax: 213 21854431
e-mail: inoxpalgerie@inoxpa.com

INOXPA UK LTD

SURREY
Tel: 44 1737 378 060 / 079
Fax: 44 1737 766 539
e-mail: inoxpa-uk@inoxpa.com

INOXPA SKANDINAVIEN A/S

HORSENS (DENMARK)
Tel: 45 76 286 900
Fax: 45 76 286 909
e-mail: inoxpa.dk@inoxpa.com

**INOXPA SPECIAL PROCESSING
EQUIPMENT, CO., LTD.**

JIA XING (China)
Tel.: 86 573 83 570 035 / 036
Fax: 86 573 83 570 038

INOXPA WINE SOLUTIONS

VENDARGUES (FRANCE)
Tel: 33 971 515 447
Fax: 33 467 568 745
e-mail: frigail.fr@inoxpa.com /
npourtaud.fr@inoxpa.com

DELEGACIÓN NORD-ESTE /

BÀRBÈRÀ DEL VALLÈS (BCN)
Tel: 937 297 280
Fax: 937 296 220
e-mail: inoxpa.nordeste@inoxpa.com

DELEGACIÓN CENTRO

ARGANDA DEL REY (MADRID)
Tel: 918 716 084
Fax: 918 703 641
e-mail: inoxpa.centro@inoxpa.com

LOGROÑO

Tel: 941 228 622
Fax: 941 204 290
e-mail: sta.rioja@inoxpa.com

INOXPA SOLUTIONS FRANCE

GLEIZE
Tel: 33 474627100
Fax: 33 474627101
e-mail: inoxpa.fr@inoxpa.com

WAMBRECHIES

Tel: 33 320631000
Fax: 33 320631001
e-mail: inoxpa.nord.fr@inoxpa.com

INOXPA SOUTH AFRICA (PTY) LTD

JOHANNESBURG
Tel: 27 117 945 223
Fax: 27 866 807 756
e-mail: sales@inoxpa.com

S.T.A. PORTUGUESA LDA

VALE DE CAMBRA
Tel: 351 256 472 722
Fax: 351 256 425 697
e-mail: comercial.pt@inoxpa.com

IMPROVED SOLUTIONS

VALE DE CAMBRA
Tel: 351 256 472 140 / 138
Fax: 351 256 472 130
e-mail: isp.pt@inoxpa.com

INOXRUS

MOSCOW (RUSIA)
Tel / Fax: 74 956 606 020
e-mail: moscow@inoxpa.com

INOXPA UCRANIA

KIEV
Tel: 38 050 720 8692
e-mail: kiev@inoxpa.com

ZARAGOZA

Tel: 976 591 942
Fax: 976 591 473
e-mail: inoxpa.aragon@inoxpa.com

DELEGACIÓN STA

GALDACANO (BILBAO)
Tel: 944 572 058
Fax: 944 571 806
e-mail: sta@inoxpa.com

DELEGACIÓN SUR

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)
Tel / Fax: 956 140 193
e-mail: inoxpa.sur@inoxpa.com

CHAMBLY (PARIS)

Tel: 33 130289100
Fax: 33 130289101
e-mail: isf@inoxpa.com

INOXPA AUSTRALIA PTY (LTD)

MORNINGTON (VICTORIA)
Tel: 61 3 5976 8881
Fax: 61 3 5976 8882
e-mail: inoxpa.au@inoxpa.com

INOXPA USA, Inc

SANTA ROSA
Tel: 1 7075 853 900
Fax: 1 7075 853 908
e-mail: inoxpa.us@inoxpa.com

INOXPA ITALIA, S.R.L.

BALLO DI MIRANO – VENEZIA
Tel: 39 041 411 236
Fax: 39 041 5128 414
e-mail: inoxpa.it@inoxpa.com

INOXPA INDIA PVT. LTD.

Maharashtra, INDIA.
Tel: 91 2065 008 458
inoxpa.in@inoxpa.com

SAINT PETERSBURG (RUSIA)

Tel: 78 126 221 626 / 927
Fax: 78 126 221 926
e-mail: spb@inoxpa.com

Outre ses propres agences, INOXPA s'appuie sur un réseau de distributeurs indépendants présents dans plus de 50 pays du monde entier. Pour en savoir plus, consultez notre site :

www.inoxpa.com